

Ticom GmbH

Ventil- und Verbindungstechnik
Postfach
Bachstrasse 41
CH-8912 Obfelden



Tel. +41 44 763 40 10
Fax +41 44 763 40 19
E-Mail: info@ticom.ch
<http://www.ticom.ch>



Konformitätserklärung

Wir **Ticom GmbH**
Bachstrasse 41
CH-8912 Obfelden

erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte

Motorkugelhähne Ticoval

auf die sich diese Erklärung bezieht, konform sind mit den Anforderungen der Richtlinien

73/23/EWG - 89/336EWG - 93/68EWG

Die Konformität wurde überprüft anhand der harmonisierten EN-Normen

| | |
|--|--|
| EN-60555-2 | Rückwirkung im Stromversorgungsnetz |
| EN 50081-1 | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Störaussendung |
| EN 50082-1 EN-61000-3-2 | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Störfestigkeit |
| EN 60730-1 + Var A1, A11, A12 | Elektrische Geräte für den Hausgebrauch |
| EN 55014:1993 | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Haushaltsgeräte |

Diese Produkte sind zur Installation durch fachkundiges Personal vorgesehen

Hansjörg Traber

04.12.2009